

國立彰化女子高級中學電力設備維護要點

104 年 4 月 28 日擴大行政會議討論 一、電力設備位置 104 年 月 日彰女總字第 號函修正


設備位置	設備名稱	設備負載
體育館	中央空調電氣室	總開關、照明、飲水機
圖書館	電氣室	總開關、照明、冷氣、飲水機…
涵書樓	電氣室	總開關、照明、冷氣、飲水機…
游藝館	電氣室	總開關、照明、熱泵、電梯、飲水機…
自強樓	電氣室	總開關、照明、冷氣、飲水機…
行政大樓	電氣室	總開關、照明、冷氣、飲水機…
教學大樓	電氣室	總開關、照明、冷氣、電梯、飲水機…
科學大樓	電氣室	總開關、照明、冷氣、飲水機…
學生宿舍地下 室	電氣室	總開關、照明、冷氣、飲水機…
	柴油發電機	
	柴油發電機	
	柴油發電機	

- (一)電梯設備:教學大樓、游藝館、圖書館、科學大樓、學生餐廳共5台。
 - (二)中央空調系統。
 - (三)消防泵浦系統:消防泵浦系統3套。

- (四)抽水馬達
- (五)游泳池熱泵

二、電力設備之維修

- (一)電氣設備:以合約方式,委由專業電氣顧問公司,定期辦理檢測及維護。
- (二)電梯設備:以合約方式,委由該廠牌電梯公司,定期辦理檢測及維護。
- (三)抽水馬達:由本校水電技工定期檢修。
- (四)消防泵浦系統:列入消防設備檢修作業,並依規定向主管機申報。
- (五)游泳池熱泵:與專業廠商簽訂維護合約。
- 三、各項電力設備檢測紀錄電力設施安全檢查表(如附件)
- 四、本要點經行政會議通過校長核定後實施,修正時亦同。



國立彰化女子高級中學檢查電力設施安全檢查表

項次	項目	設施地點	檢查結果 是/否 安全正常運轉	未符合改善處置情形
1	發電機	教學大樓 B1F	□是□否	
2		科學大樓頂樓	□是□否	
3		新學生宿舍 B1F	□是□否	
4		游藝館 B2F	□是□否	
5		教學大樓一組	□是□否	
6		教學大樓電梯內一組	□是□否	
7		科學大樓雙馬達一組	□是□否	
8		科學大樓電梯內一組	□是□否	
9		舊宿舍 B1F 一組	□是□否	
10		新宿舍雙馬達二組	□是□否	
11	地下室抽水機	自強樓前2組、後面 一組	□是□否	
12	(排水	游藝館雙馬達二組	□是□否	
13	用)	涵書樓 BIF 一組	□是□否	
14		圖書館電梯內一組	□是□否	
15		行政大樓 311 旁二台	□是□否	
16	蒸飯箱	行政大樓 310 旁一台	□是□否	
17		教學大樓 112 旁一台	□是□否	
18		國文科辦公室前一台	□是□否	

1. 每個月30日前檢查一次(單月由詹耀鑫擔任檢查人員、雙月由陳昌田擔任檢查人員、複檢人員則交叉)。

2.	檢查日期	年	月	日。
檢	查人員			

複檢人員

組長

主任

校長