

國立彰化女中飲用水設備維護管理要點

100.3.16 行政會議通過

104.4.28 行政會議討論通過

104.5.12 彰女總字第 1040002154 號函訂定

一、依據：

1. 飲用水管理條例第九條第二項。
2. 飲用水管理條例施行細則。
3. 飲用水設備維護管理辦法。

二、目的：

1. 確保飲用水水源水質。
2. 提昇學校飲用水品質。
3. 維護學校師生健康。

三、設備管理與維護：

(一) 飲水設備(如附件)

(二) 管理與維護：

1. 每年水塔清洗一次。
2. 中央飲水系統、飲水機：每三個月濾心更換一次，每月至少維護一次。
3. 自來水蓄水池二座，入口上鎖以保飲用水水源安全。
4. 以上維護均作成維護紀錄以備主管機關查核。

四、水質管理：

1. 學校場所設置供公眾飲用之飲用水設備，應依規定定期檢驗水質狀況並公布之。
2. 飲用水水質狀況之檢驗測定，由經中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理採樣檢測，水質檢驗紀錄應保存二年，以備主管機關查核。
3. 檢驗期程：每隔三個月檢測大腸桿菌群。
4. 檢驗數量：依飲用水設備維護管理辦法第八條規定每次應執行抽驗台數之比例為八分之一，並採輪流且迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。

五、經檢驗不符合飲用水水質標準者，應立即採取下列措施：

1. 關閉進水水源，停止飲用。
2. 於飲用水設備明顯處懸掛告示警語。
3. 進行設備維修工作。
4. 飲用水完成改善後，始得再供飲用。

六、預期效益：確保學校飲用水水源水質，維護學校師生健康。

七、經費來源：學校相關經費項下支應。

八、本要點經提行政會議通過，簽請校長核准後實施，修正時亦同。

附件 國立彰化女中飲用水設備配置 2015. 4. 28

- 1、行政大樓飲水機，共 12 台
 一樓：3 台(購置年月：100.04*2、98.10*1)，二樓：5 台(購置年月：93.11*1、98.10*3、97.12*1)，三樓：4 台(購置年月：93.11*1、98.10*2、103.12*1)
- 2、教學大樓飲水機，共 10 台(中央系統 1 台在頂樓)
 一樓：2 台(購置年月：86.09)，二樓：2 台(購置年月：: 86.09)，
 三樓：2 台(購置年月：: 86.09)，四樓：2 台(購置年月：: 86.09)，五樓：2
 台(購置年月：: 86.09)。
- 3、涵書樓飲水機，共 6 台
 一樓：2 台(購置年月：98.10*1、103.12*1)，二樓：2 台(購置年月：92.05*1、97.12*1)，三樓：2 台(購置年月：93.10*1、103.12*1)
- 4、求真樓飲水機，共 3 台
 一樓：1 台(購置年月：98.10)，二樓：2 台(購置年月：93.10*1、103.03*1)
- 5、科學館飲水機，共 7 台
 一樓：1 台(購置年月：102.06)，二樓：1 台(購置年月：102.06)，三樓：2
 台(購置年月：98.10*1、102.06*1)，四樓：2 台(購置年月：95.05*1、102.06*1)，
 五樓：1 台(購置年月：102.06)。
- 6、圖書館飲水機，共 4 台：
 一樓：1 台(購置年月：96.02)，二樓：1 台(購置年月：98.10)，三樓：1
 台(購置年月：96.02)，四樓：1 台(購置年月：97.12)，
- 7、自強樓飲水機，共 4 台：
 一樓：2 台(購置年月：90.12)，二樓：1 台(購置年月：96.05)，三樓：1 台
 (購置年月：96.05)。
- 8、體育館飲水機，共 1 台(購置年月：98.10*1)
- 9、舊學生宿舍飲水機，共 6 台
 一樓：2 台(購置年月：95.12*1、98.10*1)，二樓：2 台(購置年月：95.12*1、98.10*1)，
 三樓：2 台(購置年月：95.12*1、98.10*1)
- 10、新學生宿舍飲水機，共 12 台
 地下餐廳：2 台(購置年月：96.10*1、98.10*1)，一樓：2 台(購置年月：97.06*1、93.11*1)，
 二樓：2 台(購置年月：93.11)，三樓：2 台(購置年月：98.10)
 四樓：2 台(購置年月：93.11*1、97.06*1)，五樓：2 台(購置年月：93.11)
- 11、自來水系統:蓄水池 2 座，一座位於行政大樓西側一樓，一座位於教學大南側一樓。